



## **Richtlijnen voor keuring van huishoudelijke, sanitaire binneninstallaties, conform het SVW-technisch reglement (te volgen door alle keurders)**

### **Toestellenlijst en synoptisch plan**

Alvorens de keuring te kunnen aanvangen, moeten in het te keuren gebouw een toestellenlijst en bijhorend synoptisch plan aanwezig zijn.

In bijlage gaat een voorbeeld van toestellenlijst en synoptisch plan (tweedecircuitwaterleidingen en -tappunten dienen duidelijk onderscheiden te worden van drinkwaterleidingen en -tappunten door een aparte voorstelling). Het is duidelijk een voorbeeld van een doorsnee eengezinswoning.

### **Minimaal geplaatste en aangesloten toestellen**

De toestellen die minimaal moeten geplaatst en aangesloten zijn op het ogenblik van de keuring zijn:

- warmwaterproductie;
- centrale verwarming;
- toilet;
- bad/douche met kranen;
- keukenkraan;
- lavabo met kranen;
- bijvulinstallatie voor tweede circuit water (indien voorzien)
- centrale beveiliging.

Bij niet-aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren.

Een bijkomende keuring is na de voltooiing van de installatie verplicht aan te vragen.

### **Eentapsaansluiting**

Indien men tijdens de bouwphase reeds over water wenst te beschikken, kan men dit verkrijgen door een eentapsaansluiting. Via deze eentapsaansluiting kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de bouwwerken.

### **Uitbreiding of wijziging gekeurde installatie**

Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

**Gelieve bij twijfel de plaatselijke waterleverancier te contacteren**


Keuringsadres: .....

**VOORBEELD TOESTELLENLIJST**

<b>NR TOESTEL</b> <small>(zie grondplan)</small>	<b>PLAATS</b> <b>IN</b> <b>WONING</b>	<b>BESCHRIJVING TOESTEL</b>	<b>MERK</b>	<b>TYPE</b> <b>of</b> <b>LIJN</b>	<b>referentienr. of artikelnr. fabrikant</b>	<b>DRINKWATER</b>	<b>TWEEDECIJCUIT</b> <b>WATER</b>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Voor alle mengkranen met slangaansluiting dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant steeds vermeld te worden. Het niet opgeven van deze gegevens leidt automatisch tot het niet goedkeuren van de installatie.

# Voorbeeld synoptisch plan



050624 synoptisch plan